

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,  
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

вул. Тиха, 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000

# СВІДОЦТВО

THE CERTIFICATE

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ

OF CONFORMITY OF THE SYSTEM OF MEASUREMENTS

ВИМОГАМ ДСТУ ISO 10012:2005

TO REQUIREMENTS OF DCTU ISO 10012:2005

№ 05-0018/2023

від 07 вересня 2023 р.

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами аудиту стан системи вимірювань в електровимірювальній лабораторії **ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІТ»**, 89030, Закарпатська область, Ужгородський район, село Волосянка, будинок 213, код 31905508, відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».

Сферу об'єктів вимірювань та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво, наведено у додатку, який є невід'ємною частиною цього свідоцтва. **Без додатку свідоцтво не дійсне.**

Свідоцтво чинне протягом трьох років з дати реєстрації.

Заступник директора



Вікторія ШУСТА



### С Ф Е Р А

об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється  
свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005  
та оцінку яких проведено в електровимірювальній лабораторії  
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІТ»

| Об'єкт вимірювань                                                             | Процес<br>(методика вимірювань)                                                                                                                                                                                                                           | Показники та обмеження<br>процесу (методики)                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Заземлюючі пристрої                                                           | 1. Методика виконання вимірювань опору заземлюючого пристрою та визначення питомого опору ґрунту.<br>2. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 р. № 258 | Опір<br>- заземлення;<br>- перехідний опір;<br>- питомий опір ґрунту<br>0 - 1000 Ом |
| Силові кабельні лінії, електропроводка, електроустановки та електрообладнання | 1. Методика виконання вимірювань опору ізоляції.<br>2. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 р. № 258                                                  | Опір ізоляції<br>0 – $1 \cdot 10^4$ МОм                                             |
| Електромережі 220/380 В з глухозаземленою нейтраллю                           | 1. Методика виконання вимірювань параметрів кола «фаза-нуль».<br>2. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 р. № 258                                     | Струм короткого замикання кола «фаза-нуль»<br>0 – 1000 А                            |

Заступник директора  
ДП «ЗАКАРПАТТЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»



Вікторія ШУСТА